

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

NESTLÉ BRASIL LTDA

MARÍLIA / SP



LAUDO DO SPDA

EMPREENDIMENTO: 10268 – LAUDO TÉCNICO DE REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) INSTALADO NA EMPRESA NESTLÉ BRASIL LTDA, LOCALIZADA NA CIDADE DE MARÍLIA / SP.

Resp. Técnico: Eng. João Luis Rodrigues da Rosa

CREA-RS: 75305

Código do documento: LT-10268-001

Visto CREA-SP: 5062995369

25 de abril de 2026.

DESCRIÇÕES DA ANÁLISE

O presente laudo refere-se às regularizações/adequações no Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) na empresa Nestlé Brasil Ltda, localizada na cidade de Marília / SP.

As atividades aqui tratadas foram executadas entre os dias 26 de março e 22 de abril de 2026 e têm como principais diretrizes os documentos sob códigos, **RT-10268-001**, **DE-10268-001**, em anexo, desenvolvidos pela empresa *Pararrayos Engenharia*.

As ações basearam-se em promover soluções para o aterramento de 05 (cinco) pilares metálicos que sustentam o Pipe-rack, bem como a reconstrução da malha captora do sistema de proteção contra descargas atmosféricas existente da Fábrica da empresa Nestlé Brasil Ltda.

Após as adequações/ regularizações efetuadas no sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) tomando-se por base o escopo do item 03 do Relatório Técnico de regularização sob código **RT-10268-001**, em anexo, a empresa Nestlé Brasil Ltda, localizada na cidade de Marília / SP, **se apresenta em conformidade com a norma NBR 5419 no que diz respeito ao sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas.**

Recomendamos que as inspeções visuais no SPDA devam ser realizadas **anualmente**, ou em períodos menores, de forma a assegurar a integridade do sistema instalado e minimizar custos futuros, bem como estar em consonância com o preconizado no item 7 da NBR 5419-3:2015/Er1.2018; Sendo assim recomenda-se que a próxima inspeção visual seja efetuada em **abril de 2027**.

Laudo Técnico de Regularização do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

O presente laudo é parte da documentação do SPDA do ano de 2026, devendo ser mantido com os Relatórios e Plantas (**RT-10268-001, DE-10268-001**), que indicam o sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) existente na empresa Nestlé Brasil Ltda.


Estas informações devem estar anexadas à documentação do Sistema de Proteção Contra descargas Atmosféricas – SPDA da empresa Nestlé Brasil Ltda, unidade de Marília/SP, conforme determina o item 7.5 da NBR 5419-3:2015/Er1.2018.

Este Laudo está vinculado à **A.R.T. do CREA-SP – CREA-SP – 2620260653349**

INSPEÇÃO VISUAL (RECOMENDAÇÃO): 25 DE ABRIL DE 2027.

*“Reserva-se, a Pararrayos todo e qualquer direito atinente à propriedade intelectual, decorrente da criação da respectiva documentação elaborada referente à obra 10268, bem como procedimentos internos não permitindo à parte contratante a reprodução, mesmo que parcial, do material, conforme os seus interesses, de acordo com preceitos insculpidos na Lei nº. 9.279, de 14 de Maio de 1996, **que regulam direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial.**”*

Marília /SP, 25 de abril de 2026.



Responsável Técnico
Eng. Eletricista João Luis Rodrigues da Rosa
Registro CREA-RS 075.305
Visto CREA-SP: 5062995369

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico www.pararrayos.com.br